



C V B s.r.o., KLIMATIZACE A CHLADÍRENSTVÍ
Dukelská 5449, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 650 267, 414 145 599, fax: 474 680 008, tel: 608 343 767
<http://www.cvb.cz> <http://www.ventilatory-shop.cz> e-mail: cvb@cvb.cz

ACOND®

Bazénová Tepelná čerpadla



Model	SP-05	SP-09	Jednotky
Topný výkon	5,2	8,8	kW
Chladicí výkon	3,2	5,5	kW
Příkon	0,96 / 1,03	1,7 / 1,8	kW
Topný/Chlad.	4,3 / 4,7	7,7 / 8,1	A
Přívod	230/1/50	230/1/50	V/Ph/Hz
Tepelný výměník	Titan a PVC		--
Chladivo	R410A		--
Připojení vody	50	50	mm
Průtok vody	1,8	3,0	m ³ /h
Doporučený objem bazénu do	30	50	m ³
Rozměry L/Š/V	970/310/550	580/545/750	mm